

Bydgoszcz, dnia 22.10.2015 r.

Nr sprawy: Gim nr 5 - 4/2015

### Odpowiedzi na pytania Wykonawców

Oznaczenia i numer postępowania:

„Wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu ogrodzenia obszaru Gimnazjum nr im. Bohaterów Września 1939 roku w Bydgoszczy”. – Gim nr 5 - 4/2015

Działając podstawie art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (dalej uPzp, tekst jedn. Dz. U. z 2013r., poz. 907 ze zm.), udziela się następujących wyjaśnień:

**Pytanie nr 1**

Zamawiający podaje, że należy zastosować panel ogrodzeniowy 3d z przetłoczeniami wysokości 1530mm o 4 przetłoczeniach, informujemy, że na rynku nie istnieją takie panele, czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie panela przetłoczonego trzykrotnie ?

**Odpowiedź**

**Ad 1) Zamawiający dopuszcza przetłoczenie trzykrotne przy zachowaniu pozostałych parametrów (w tym min. dotyczących średnicy rdzenia pręta).**

**Pytanie nr 2**

„Wskazany słup ma być w przekroju 60x40x2,5mm jest nieosiągalny, czy Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie słupów, które są powszechnie wykorzystywane do budowy ogrodzeń 60x40x 1,5mm lub 60x40x2mm ?”

**Odpowiedź**

**Ad 2) Zamawiający dopuszcza zastosowanie minimalnego przekroju słupka w wymiarze 60x40x2,0mm pozostałe parametry bez zmian.**

**Pytanie nr 3**

„Ogrodzenie.

Prześła panelowe o wymiarach zewnętrznych 1530x2500mm z prętów zgrzewanych i 4 wzmocnień w postaci przetłoczek poziomych - czy dopuszcza się przesła panelowe o wymiarach zewnętrznych 1500x2500mm z prętów zgrzewanych i 3wzmocnień w postaci przetłoczek poziomych? Przetłoczenia poziome nie wpływają na sztywność panela.

**Odpowiedź**

**Ad 3) Ogrodzenie: zgodnie z opisem inwestycji pkt.2 ppkt.c - "panel ogrodzeniowy ocynkowany malowany proszkowo w kolorze zielonym. H= min1,5m" oraz specyfikacji wykonania robót pkt. 1. postanowienia ogólne, panele: "wysokość przyjętych paneli kratowych w granicach od 148 do 153 cm, przy czym nie dopuszcza się różnicowania wysokości paneli na długości całego ogrodzenia,"**