

## **Odpowiedzi na pytania Oferentów na zapytanie ofertowe:**

**Wymiana podłogi sportowej w Sali gimnastycznej „dużego” budynku szkoły  
o wymiarach ok. 24,00 m x 11,50 i powierzchni ok. 284 m<sup>2</sup> (wraz z wnęką)  
umieszczonego na BIP Oświata  
(Biuletyn Informacji Publicznej bydgoskich placówek oświatowych) w dniu 10 lipca 2020r.**

### **Pytania Oferenta z dnia 13 lipca 2020**

1. Zamawiający w zapytaniu i przedmiarze robót wskazuje, że podłoga sportowa powinna mieć nawierzchnię z wykładziny sportowej. Jednak nie ma w opisie informacji na temat tego, jakie parametry (grubość, warstwa użytkowa, amortyzacja itp.) ma mieć oczekiwana wykładzina. Możecie Państwo otrzymać najtańsze rozwiązania nawet azjatyckie, czy węgierskie. W związku z powyższym proszę o dookreślenie parametrów nawierzchni sportowej lub całej podłogi sportowej
2. Jak rozumiem, zgodnie z obowiązującym Prawem budowlanym podłoga sportowa, jako wyrób budowlany musi posiadać dokumenty dopuszczające do wbudowania w obiekcie publicznym tj. Deklarację Właściwości Użytkowych, w której określona jest między innymi palność podłogi.
3. Proszę o określenie, co Zamawiający ma na myśli wymagając wyrównania podłoża? Jakie są nierówności?
4. Proszę o określenie sposobu izolacji posadzki, jakiej oczekuje Zamawiający, gdyż ma to wpływ na wysokość ceny ofertowej.
5. Co Zamawiający ma na myśli pod określeniem "Zabezpieczenie podłogi" po jej wykonaniu, bowiem podłóg z wykładzin sportowych nie zabezpiecza się. Chyba, że jest to niesportowe linoleum do użytku przemysłowego.

### **Odpowiedzi Zamawiającego z dnia 15 lipca 2020r. na pytania Oferenta z dnia 13 lipca 2020r.**

- ad. 1 Zamawiający wyjaśnia, że nowo budowana podłoga musi mieć wykładzinę przeznaczoną i dopuszczoną do obiektów sportowych o grubości minimum 4mm.
- ad. 2 Zamawiający wyjaśnia, że nowo budowana podłoga musi posiadać dokumenty wymagane Polskim Prawem.
- ad. 3 Z uwagi na brak możliwości wykonania odkrywek w wycenie należy uwzględnić konieczność częściowego skucia skruszonego betonu podkładowego w ilości 40% powierzchni i wykonanie go ponownie (o grubości 15 cm z Betonu B-15) wraz z wykonaniem na całości wylewki samopoziomującej gr. 3 cm dla ujednoczenia płaszczyzny.
- ad. 4 Izolację należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną w sposób skuteczny i dający 100% gwarancję nieprzenikania wilgoci do podłogi sportowej.
- ad. 5 W przypadku jeżeli wykładzina sportowa posiada fabryczne zabezpieczenie powierzchni nie ma konieczności uwzględniania tego zakresu w wycenie.

#### **Pytania Oferenta z dnia 14 lipca 2020r.**

1. Proszę o informację, jaka jest obecnie podłoga sportowa w sali, czy jest to wykładzina, czy parkiet.
2. Proszę o wyjaśnienie w jakim celu należy wykonać wylewkę gr. 20 mm.
3. Proszę o podanie parametrów technicznych wykładziny sportowej.
4. W opisie przedmiotu zamówienia widnieje pozycja „demontaż i utylizacja istniejącej podłogi”, w przedmiarze brak pozycji zarówno rozebrania istniejącej podłogi, jak też wywiezienia i utylizacji materiałów z rozbiórki.  
Proszę o informację, czy prace te zostaną wykonane przez Zamawiającego, czy należy wycenić je w ofercie.
5. Czy Zamawiający zamieści na stronie internetowej druk „ Formularza oferty”, czy należy przygotować go samodzielnie.

#### **Odpowiedzi Zamawiającego z dnia 15 lipca 2020r. na pytania Oferenta z dnia 14 lipca 2020r.**

- ad. 1 Zamawiający informuję, że obecnie na podłodze na Sali gimnastycznej położony jest parkiet drewniany.
- ad. 2 Z uwagi na brak możliwości wykonania odkrywek w wycenie należy uwzględnić konieczność częściowego skucia skruszonego betonu podkładowego w ilości 40% powierzchni i wykonanie go ponownie (o grubości 15 cm z Betonu B-15) wraz z wykonaniem na całości wylewki samopoziomującej gr. 3 cm dla ujednoczenia płaszczyzny.
- ad. 3 Zamawiający wyjaśnia, że nowo budowana podłoga musi mieć wykładzinę przeznaczoną i dopuszczoną do obiektów sportowych o grubości minimum 4mm.
- ad. 4 Demontaż i utylizacja starej podłogi wchodzi w zakres prac do wykonania przez Oferenta i musi być uwzględniona w wycenie oferty.
- ad. 5 Tak, druk formularza ofertowego umieszczono na stronie.

**Pytania Oferenta z dnia 15 lipca 2020r.**

1. czy wylewkę samopoziomującą na całej powierzchni podłogi należy wykonać o grubości 3mm czy 30 mm?
2. Czy wynagrodzenie wykonawcy ma charakter ryczałtowy?
3. Czy zamawiający wymaga dołączenia do oferty kosztorysu?

**Odpowiedzi Zamawiającego z dnia 17 lipca 2020r. na pytania Oferenta z dnia 15 lipca 2020r.**

- ad. 1 Z uwagi na brak możliwości wykonania odkrywek w wycenie należy uwzględnić konieczność częściowego skucia skruszonego betonu podkładowego w ilości 40% powierzchni i wykonanie go ponownie (o grubości 15 cm z Betonu B-15) wraz z wykonaniem na całości wylewki samopoziomującej gr. 3 cm dla ujednoczenia płaszczyzny.
- ad. 2 Tak.
- ad. 3 Nie.