

Uzupełnienie odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 2/2020

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 2/2020 informuję:

1. W zapytaniu ofertowym jest wskazana wymiana posadzki/ parkietu na holu I piętra. Nie oznacza to wymiany parkietu na nowy. Wskazana jest wykładzina termozgrzewalna typu Tarkett PCV w kolorze wybranym przez Zamawiającego
2. Co zrobić z zerwanym parkietem: Zerwany parkiet należy zutylizować.
3. Powierzchnia parkietu: 214 m²
4. Zakres prac: zerwanie istniejącego parkietu, utylizacja parkietu, usunięcie subitu, odzyskanie betonu, przygotowanie posadzki, gruntowanie posadzki, wylanie masy samopoziomującej o grubości ok. 5 mm (masą cementową szybkowiązącą ,wzmocnioną włóknami), przeszlifowanie nowej posadzki, zniwelowanie uskoków w przejściach między korytarzem a salami lekcyjnymi, przyklejenie wykładziny PCV, wywinięcie cokołu do 10 cm na ścianę.
5. Inne roboty przygotowawcze powinny znaleźć się w ofercie , składanej w ramach zapytania ofertowego. Ich zakres został określony w pkt.2 i 4.
6. Nie ma potrzeby usuwania sprzętu z miejsca robót.
7. Niezbędne prace zostały określone w punkcie 1,2 4.
8. Z uwagi na fakt braku realizacji parkietu (patrz pkt 1.) nie podajemy parametrów dotyczących lakierowania.

W przypadku wątpliwości zapraszam wykonawców na wizję lokalną w dniu 13.07.2020 na godzinę 10.00. Jednocześnie termin zamówienia ofertowego ulega zmianie - ostateczny termin składania ofert 16.07.2020r.