



UWAGA !
 Po wykonaniu podłączenia grzejnika zamontować zawór termostatyczny i dokonać kodpowiednią nastawę w celu prawidłowej regulacji systemu grzewczego

OZNACZENIA	
powrót	rura Cu ϕ 15 x 1 mm
zasilanie	rura Cu ϕ 15 x 1 mm

OBIEKT: ADRES	Budynek szkoły podstawowej nr 27 85-790 Bydgoszcz ul. Słaska 34 (dz. nr 95)
PRZEDMIOT RYSUNKU	Rzut parteru- inst C.O. schemat
NR. RYS.: 13	
PROJEKTANCI (UPRAWNIENIA)	Bianża: Inst. sanit
	mgr inż. Tomasz Góral upr. w spec. Inst. sanit nr.: WAM/0093/PW/OŚ/15
DATA: 2019-05-22	
PODPIS	