

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 6a ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 961); § 1 ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r., Nr 109 poz. 719 ze zm.);

po rozpatrzeniu

„Ekspertyzy technicznej stanu ochrony przeciwpożarowej dla budynku Szkoły Podstawowej nr 47 im. Bronisława Malinowskiego z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego ul. Czartoryskiego 18 w Bydgoszczy”, opracowanej przez rzeczoznawców budowlanego inż. Grażynę Staroń i ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych mgra inż. Tomasza Płaczkowskiego, nadesłanej w dniu 4 czerwca 2020 r., przy piśmie Pana Tomasza Wierzewskiego – Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 47 im. Bronisława Malinowskiego z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego, ul. Czartoryskiego 18, 85-222 Bydgoszcz, w związku z niespełnieniem wymagań w zakresie instalacji wodociągowej przeciwpożarowej ww. budynku,

postanawiam

wyrazić zgodę na brak ochrony powierzchni sali gimnastycznej przez hydranty wewnętrzne zainstalowane w szkole **pod warunkiem:**

- wyposażenia powierzchni nie chronionej w sali gimnastycznej przez hydrant wewnętrzny, w zwiększoną ilość środka gaśniczego w ilości 2 kg (lub 3 dm³) zawartego w gaśnicach na każde 50 m² powierzchni.

UZASADNIENIE

Zgodnie z § 1 ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r., Nr 109 poz. 719 ze zm.); w przypadkach szczególnie uzasadnionych lokalnymi uwarunkowaniami wskazanymi w ekspertyzie technicznej rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, dopuszcza się w uzgodnieniu z właściwym miejscowo komendantem wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej stosowanie rozwiązań zamiennych niepogarszających warunków ochrony przeciwpożarowej obiektu przy innym rozwiązaniu niż wymagane w stosunku do przeciwpożarowej instalacji wodociągowej.

Przedmiotem postanowienia jest budynek Szkoły Podstawowej nr 47 im. Bronisława Malinowskiego z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego przy ul. Czartoryskiego 18 w związku ze zmianą przeznaczenia części parteru budynku na przedszkole oraz występowaniem zagrożenia życia.

Budynek posiada 3 kondygnacje nadziemne i piwnicę, która nie jest kondygnacją podziemną. Budynek główny za pomocą parterowego łącznika połączony jest z parterową salą gimnastyczną. Pod łącznikiem znajduje się piwnica, która jest kondygnacją podziemną. Budynek o wysokości 12,5 m, zalicza się do grupy budynków średniowysokich. Ze względu na kategorię zagrożenia ludzi budynek zalicza się do kategorii ZL II + ZL III.

Dla rozpatrywanego budynku wymagana jest przeciwpożarowa instalacja wodociągowa w postaci hydrantów wewnętrznych 25 z wężem półsztywnym.

Hydranty powinny być zlokalizowane przy klatkach schodowych lub wyjściach na zewnątrz, na wysokości 1,35 +/- 0,1 m. Minimalna wydajność poboru wody dla jednego hydrantu powinna wynosić 1 dm³/s. Ciśnienie zapewniające wskazaną wyżej wydajność na zaworze nie może być mniejsze niż 0,2 MPa, a ciśnienie maksymalne wyższe niż 1,2 MPa.

Ponieważ w budynku sali gimnastycznej brak jest całkowitego pokrycia strefy pożarowej zasięgiem działania hydrantów wewnętrznych 25 z wężem półsztywnym, inwestor wystąpił do tutejszego organu o udzielenie odstępstwa w trybie § 1 ust. 2 wyż. cyt. rozporządzenia, którego zastosowanie daje możliwość w szczególnie uzasadnionych lokalnymi uwarunkowaniami przypadkach, uzgodnienia rozwiązań zamiennych.

Sporządzający ekspertyzę zaproponowali wyposażenie sali gimnastycznej w ponadnormatywną ilość podręcznego sprzętu gaśniczego w postaci gaśnic. Zdaniem opracowujących ekspertyzę nie pogorszy to stanu ochrony przeciwpożarowej.

Tutejszy organ uzgodnił niniejszym postanowieniem zaproponowane w „Ekspertyzie technicznej...” rozwiązanie zamienne.

W związku z powyższym postanawia się jak w sentencji.

POUCZENIE

Na niniejsze postanowienie stronie służy zażalenie do Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej 00-463 Warszawa ul. Podchorążych 38 za moim pośrednictwem w terminie siedmiu dni od dnia jego doręczenia (art. 141 § 2, art. 129 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256) dalej k.p.a. Wniesienie zażalenia nie wstrzymuje wykonania postanowienia, jednakże organ administracji publicznej, który wydał postanowienie, może wstrzymać jego wykonanie, gdy uzna to za uzasadnione (art. 143 k.p.a.).

W trakcie biegu terminu do wniesienia zażalenia strona może zrzec się prawa do jego wniesienia wobec organu administracji publicznej, który wydał postanowienie. Z dniem doręczenia tut. organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia zażalenia, niniejsze postanowienie staje się ostateczne i prawomocne (art. 127a, w związku z art. 144 k.p.a.).



Kujawsko-Pomorski
Komendant Wojewódzki
Państwowej Straży Pożarnej
bryg. mgr Jacek Kaczmarek

Otrzymują:

1. Tomasz Wierzewski – Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 47
im. Bronisława Malinowskiego z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego,
ul. Czartoryskiego 18, 85-222 Bydgoszcz
2. Aa

Do wiadomości:

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy