



- UWAGI:**
1. W pomieszczeniu znajduje się istniejąca instalacja ogrzewcza centralnego ogrzewania z grzejnikami zasilana z lokalnego kotła gazowego, pozostająca bez zmian.
  2. Z centrali wentylacyjnej wyprowadzić odprowadzenie skroplin rurą PPØ25x2,3mm (wykonać syfon przy urządzeniu) i podłączyć do istniejącej instalacji wewnętrznej w budynku

**Pracownia Projektowa Architektoniczno - Konstruktoryjna**  
**85-791 Bydgoszcz, ul. Monte Cassino 51, tel. 052 343 27 71**

**Obiekt:** Wentylacja mechaniczna pomieszczenia sali gimnastycznej wraz z wewnętrzną instalacją ogrzewczą do urządzenia wentylacyjnego w budynku Szkoły Podstawowej nr 9 przy ul. Tatrzańskiej 21 w Bydgoszczy, dz. nr ewid. 16, obręb 0402.

**Investor:** Szkoła Podstawowa nr 9 ul. Tatrzańska 21 85-790 Bydgoszcz

Nazwa rys.	Przekrój podłużny i poprzeczny pomieszczenia sali gimnastycznej	Skala	1:50	Rys. nr	S3
Projektował	mgr inż. Sławomir Jagalla upr. nr KUP/0071/PWOS/07				
Sprawił	inż. Agnieszka Łuczak upr. nr KUP/0149/POOS/08				
Stadium: proj. budowlany	Branża: instalacje sanitarne				Data: 22.09.2015 r.