

Bydgoszcz ,dnia 26.07.2018r.

Znak SP20 -2/2018

Do wszystkich Wykonawców

**Dotyczy :** Dostawa z wniesieniem mebli biurowych i szkolnych do budynku Szkoły Podstawowej nr 20 przy ulicy Kaliskiej 10 w Bydgoszczy

### Wyjaśnienie do zapytania ofertowego

jeden z oferentów zadał pytania :

#### **Część 3 Szafa na odczynniki**

1. Czy zamawiający dopuszcza wykonanie szafy na odczynniki ( część 3) w wykonaniu z kwasoodpornego PCV w kolorze białym, o wymiarze 800x380x2240mm z wentylacją wyposażoną w wentylator stanowiący wyodrębnioną część wyciągu do montażu a otworze kominowym. Drzwi dwuskrzydłowe posiadające kwasoodporne zamknięcie. Szafa wyposażona w pięć półek stałych o nośność półek do 50kg?

**Odpowiedź : Zamawiający nie dopuszcza**

#### **Część 4 Stół laboratoryjny wyspowy**

1. Czy zamawiający dopuszcza wykonanie stołu laboratoryjnego ( część 4) w wykonaniu Błat – ceramika lita bez podniesionego obrzeża. Wymiary 2400x1200, wys.900mm Wyposażenie w 4 zlewiki z PCV 300x150, 6 wylewek ze stołu woda zimna, 1 szafka zlewowa 700, 2 drzwiczki skrzydłowe, 1 maskownica zlewika 300, 2 maskownice miejsc do siedzenia 1 nadstawka laboratoryjna z PCV 1200mm z jedną półką 1200x300, 4 gniazda 230V, 1 instalacja wod-kan, 1 instalacja prądowa.Konstrukcja stelaża stołu wykonana w całości z kwasoodpornego PCV w kolorze białym?

**Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza**

#### **Część 5 Dygestorium**

1. Czy zamawiający dopuszcza wykonanie dygestorium kwasoodporne z PCV wymiar szafki dolnej 1200x600x900mm ( szerokośćxgłębokośćxwysokość). Wymiar szafki dolnej i komory

manipulacyjnej 1200x750x2230mm ( z wentylacją). Wykonanie całości konstrukcji dygestorium z kwasoodpornego PCV, komora manipulacyjna oszklona szybami hartowanymi. Błat laboratoryjny z ceramiki Buchtal z podniesionym obrzeżem i zlewikiem z PCV, wylewki również z PCV, zawór gazowy, oświetlenie led, dwa gniazda 230V oraz instalacja wod-kan. Część dolna szafka z PCV wentylowana łącznie z komorą roboczą, wyposażona w czujnik przepływu powietrza.?

**Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza**

DYREKTOR SZKOŁY  
*L. Sawicka*  
mgr Lucyna Sawicka