



OBEJŚCIE BY-PASS ZAWORU ELEKTRO-MAGNETYCZNEGO (NA CELE KONSERWACYJNE). ZAWÓR NA BY-PASS ZAMKNIĘTY DLA WARUNKÓW UŻYTKOWYCH

- ① ZAWÓR ODCINAJĄCY DN50STAL DO WODY PITNEJ
- ② FILTR SIATKOWY DN50STAL DO WODY PITNEJ
- ③ ZAWÓR PIERWSZEŃSTWA ZATRZYMUJĄCY WODĘ NA CELE SOJAL.BYT. W MOMENCIE OBNIŻENIA CIŚNIENIA NA DOPŁYWIE - SAMOCZYNNIE WRACAJĄCY DO POZYCJI OTWARTEJ

UWAGA: MONTAŻ ZAWORU PIERŚEŃSTWA WODY PPOŻ WG WYTYCZNYCH PRODUCENTA !!!

PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHITEKTONICZNO - KONSTRUKCYJNA		ul. MONTE CASSINO 51 85-791 Bydgoszcz tel. (052)343-27-71	
<b>OBIEKT:</b> Nowa instalacja hydrantowa w Szkole Podstawowej Nr 46 przy ul. Kombatantów 2 w Bydgoszczy		<b>NAZWA RYSUNKU:</b> Schemat węzła wodociągowego z zaworem pierszeństwa instalacji ppoż	
<b>Branża:</b>	Sanitarna	<b>Nazwisko autora:</b>	<b>Podpis:</b>
<b>Projektant</b>	mgr inż. Mateusz Maliński upr. bud. nr KUP/0183/PBS/17		
<b>Sprawdził</b>	mgr inż. Tomasz Surma upr. bud. nr KUP/0082/PBS/16		
<b>Skala rysunku</b>		<b>Numer rysunku</b>	06
			21.08. 2020