

## **ODPOWIEDŹ NA OTRZYMANE PYTANIA DOTYCZĄCE PRZRETARGU**

W związku z otrzymanym drogą e-mail zapytania do Zamawiającego ,czyli Szkoły Podstawowej nr 63 w Bydgoszczy dotyczącego „Wymiany paneli siatkowych boiska wielofunkcyjnego Orlik, przy Szkole Podstawowej nr 63 ul. Goszczyńskiego 3 w Bydgoszczy”  
**Numer ogłoszenia: 289016 – 2015; data zamieszczenia: 28.10.2015 o następującej treści :**

Nawiązując do ogłoszenia przetargowego „Wymiana paneli siatkowych boiska wielofunkcyjnego Orlik, przy Szkole Podstawowej nr 63 ul. Goszczyńskiego 3 w Bydgoszczy”  
**Numer ogłoszenia: 289016 – 2015; data zamieszczenia: 28.10.2015**

Przesyłam następujące zapytania:

Pytanie nr 1

Zamawiający podaje w opisie technicznym „Wypełnienie zbudowane jest z dwóch rzędów paneli z drutu, kolor ogrodzenia zielony – RAL 6006” Czy Zamawiający miał na myśli standardowy kolor zielony RAL 6005? Czy Zamawiający może potwierdzić wymagany kolor RAL 6006?

Pytanie nr 2

Zamawiający podaje w opisie technicznym „Słupki w części mają odpadającą płatami powłokę poliestrową. Podkład pod powłoką skorodowany, bez żadnego zabezpieczenia malarskiego. Istniejące słupki nie podlegają wymianie” Czy zakres robót ma obejmować zeszkobanie odpadającej powłoki tam gdzie to konieczne, miejscowe ocynkowanie i pomalowanie na wskazany kolor RAL? Jeśli tak, to proszę o informację dotyczącą ilości i wysokości słupków do odświeżenia – czy powłoka poliestrowa odpada na całej wysokości słupków 4m?

**Zamawiający udziela odpowiedzi :**

Pytanie nr 1

W dokumentacji technicznej Zamawiający posiada informacje o kolorze w systemie ogrodzenia jako zielony RAL - 6006 , na potrzeby zamówienia dopuszczalne jest zastosowanie standardowego zielonego koloru RAL 6005 .

Pytanie nr 2

Zakres robót nie obejmuje wymienionych w pytaniu prac